

三菱電機製エスカレーター(機種名称「W形/D形/EP形/K形/ES形/G形」)所有のお客様へ
部品供給終了のお知らせ

平素より三菱電機製エスカレーターをご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社製造エスカレーター(機種名称「W形/D形/EP形/K形/ES形/G形」)においては、既に同型機種の標準生産中止から30年以上経過しており、機能維持のための保守部品に供給困難となるものが生じております。

これまで生産中止となった機種の保守部品については、当社系列メンテナンス会社と連携し、素材・素子の備蓄や、個別設計による代替製作等によって最大限安定的な供給に努めてまいりましたが、当該機種固有の部品については、製造のための素材の確保ができないばかりか、製造設備や技術者の確保・維持も困難となり、供給を継続することが限界になりつつあります。

つきましては、今後も最大限の努力はするものの、当該機種固有の部品については、2024年6月末*をもって供給を終了させていただきますので、何とぞ事情ご賢察賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

1. 対象となるエスカレーター

| 機種名称 | | 標準生産期間 | 部品供給期限(最長*) |
|---------|-----|-------------|-------------|
| エスカレーター | W形 | 1965年～1969年 | 2024年6月 |
| | D形 | 1959年～1970年 | |
| | EP形 | 1965年～1975年 | |
| | K形 | 1968年～1978年 | |
| | ES形 | 1969年～1978年 | |
| | G形 | 1977年～1983年 | |

※当該部品の在庫状況により早まる可能性があります。

2. 部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと及び今後の対応について

(1)ご注意いただきたいこと

当該部品(添付資料に記載の供給終了部品)はエスカレーターの所期性能を発揮させるための重要な部品です。故障が発生した際は、起動不能、運転中の予期せぬ停止などが発生し、それに起因する利用者転倒などの事故につながる可能性があります。

供給終了後に故障が発生した場合は復旧が不可能となり、エスカレーターを使用することができなくなりますので、あらかじめご承知おき願います。

(2)今後の対応

安全性、信頼性、機能性、省エネ性が向上するエスカレーターのリニューアルをご検討賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

3. エスカレーターの耐用年数及び保守部品の供給期間について

(1)耐用年数

エスカレーターの法定償却耐用年数(大蔵省令第15号による)は15年と定められております。

(2)保守部品の供給期間

当社においては、保守部品の供給期間は原則として同型機種標準生産中止後20年をめぐとしております。

該当のお客様には、当社系列メンテナンス会社である三菱電機ビルテクノサービス株式会社の担当者がお伺いしご説明申し上げます(訪問予定期間 2019年10月～2020年3月末日)。

○本件のお問合せ窓口:

<https://www.mitsubishielectric.co.jp/elevator/contact/index.html>

部品供給終了に伴いご注意くださいこと
(エスカレーター(W形/D形/EP形/K形/ES形/G形))

2024年6月末*をめぐりに本紙に記載のウォーム歯車式駆動機につきまして、供給を終了させていただきます。本紙に記載の注意事項につきまして、あらかじめご了承お願い申し上げます。

※供給期限は当該部品の在庫状況により早まる可能性があります。



注意



事故のおそれがありますので、部品供給終了後に故障が発生したエスカレーターは使用しないでください。



供給終了部品の交換による復旧はできません。



供給終了部品が故障した場合、起動不能、運転中の予期せぬ停止などが発生し、それに起因する利用者転倒など事故発生リスクが拡大します。

<供給終了部品の機能>

- ウォーム歯車式駆動機
 - ・エスカレーターを駆動します。

<概略図> ※概略図は代表例を記載しております。

ウォーム歯車式駆動機

